

Bilan Qualité 2006

Où vient l'eau que vous consommez ?



Pourcentage de conformité mesuré : 100,0%
Limites de qualité : absence de germes/100ml

Eau de très bonne qualité bactériologique.



Valeurs mesurées : mini. : 1 °F - maxi. : 19 °F
Référence de qualité maxi. : aucune

Eau peu dure.



Valeurs mesurées : mini. : 0 mg/l - maxi. : 5 mg/l
Limite de qualité maxi. : 50 mg/l

Eau contenant peu ou pas de nitrates.



Valeurs mesurées : mini. : 0,11 mg/l - maxi. : 0,25 mg/l
Limite de qualité maxi. : 1,5 mg/l

Eau peu fluorée.



Valeurs mesurées : mini. : 0 µg/l - maxi. : 1060 µg/l
Référence de qualité maxi. : 200 µg/l

Eau présentant une teneur élevée en fer dépassant occasionnellement la référence de qualité.



Valeurs mesurées : mini. : 0 µg/l - maxi. : 35 µg/l
Référence de qualité maxi. : 50 µg/l

Eau présentant une teneur en manganèse inférieure à la référence de qualité.

L'eau en liberté surveillée

- > Le contrôle sanitaire des eaux d'alimentation est organisé par le service santé environnement de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
- > Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la santé.
- > Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production, après traitement ou en sortie de réservoir, et au robinet du consommateur. Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis et des débits de production.
- > L'eau du robinet doit satisfaire à des exigences de qualité de deux types : des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau peut induire des risques sanitaires à court ou à long terme et des références de qualité pour des paramètres indicateurs de pollution ou de fonctionnement des installations.
- > Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de test et d'analyses.
- > Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de préserver le ressourceur en eau des risques de pollution.
- > Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont régulièrement adressés et affichés à la mairie de votre commune.

7
Votre réseau : SI BOMBARDE appartient à : SI BOMBARDE est exploité par : SAUR FRANCE

Origine de l'eau : Vous êtes alimentés par les captages :
♦ BARRAGE GUE DE LA CHAUX
♦ RIVIERE LE BOEN

Traitement : Votre eau est distribuée à partir de la station :
♦ SI BOMBARDE AIX

MES CONCLUSIONS

L'eau distribuée au cours de l'année 2006 respecte les limites de qualité fixées pour les paramètres analysés. Des dépassements de la référence de qualité ont été observés, occasionnellement, pour les paramètres aluminium, fer et turbidité.